29.10.2025 r. P. PSC

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OLSZTYNIE
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
89 / 52 48 300

Zakład Spółka z ... Wpłynęło 2025 -10- 28 Referent: ... Sygn. spr. ...

Olsztyn, 28 października 2025 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Obrońców Warszawy 5
11-010 Barczewo

HK. 9022.3.280.2025

Ocena do sprawozdań z badania wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając w oparciu o § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w związku z art. 4 ust.1 pkt 1 oraz art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 416)

- na podstawie przekazanych sprawozdań Laboratorium Badawczego GBA POLSKA z Warszawy z badań wody pobranej 10.10.2025 r. z wodociągów publicznych w gm. Barczewo wykonanych w zakresie parametrów grupy A i B zgodnie z harmonogramem poboru prób wody ustalonym z PPIS w Olsztynie oraz dodatkowo w zakresie parametrów mikrobiologiczny

data poboru	kod próbki	wodociąg publiczny	miejsce poboru	nr sprawozdania z badai próbki wody
10.10.2025	18726/10/25	Barczewo	sieć, ul. Słowackiego, przedszkole	Ł/0/03/2025/1876/FM/4
10.10.2025	18725/10/25	Barczewo	sieć, pl. Ratuszowy 1, Urząd Miast	Ł/0/03/2025/1876/FM/3
10.10.2025	18727/10/25	Barczewo	sieć, ul. Obrońców Warszawy 5, biuro ZWiK	Ł/0/03/2025/1876/FM/5
10.10.2025	18728/10/25	Barczewo	sieć, Wipsowo, szkoła	Ł/0/03/2025/1876/FM/6
10.10.2025	18723/10/25	Ramsowo	sieć, Ramsowo 87, szkoła	Ł/0/03/2025/1876/FM/1
10.10.2025	18724/10/25	Ramsowo	sieć, Leszno 2	Ł/0/03/2025/1876/FM/2
10.10.2025	18729/10/25	Barczewko	sieć, Barczewko 35, Zespół Szkolno-Przedszkolny	Ł/0/03/2025/1876/FM/7

stwierdza przydatność wody do spożycia.

Woda w próbach oznaczonych ww. kodami w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach nr 1A (tabela 1) i 1C (tabela 1 i 2) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W próbie wody oznaczonej kodem 18727/10/25 stwierdzono podwyższoną zawartość żelaza w związku z tym badanie należy powtórzyć.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OLSZTYNIE
lek. wet. Teresa Parys
specjalista higieny
(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymują:
1.adresat
2.a/a
Sporządziła: J. Raczyńska, tel.: 89 524 83 72